

- в нарушении п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20, регламентирующий, что остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла, фактически в учебном кабинете №2 на одном окне в стеклопакете имеется трещина.
 - В нарушении требований п.2.4.6.1. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. N 3 (далее СанПиН 2.1.3684-21), регламентирующий, что в составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на полуфабрикатах, должны быть предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, помещения, предназначенные для доготовки полуфабрикатов, горячий цех, холодный цех, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием, **фактически** на пищеблоке столовой отсутствует загрузочный цех, помещения, предназначенные для доготовки полуфабрикатов, холодный цех, моечная для кухонной посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием.
 - В нарушении требований п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32; (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), регламентирующий, что планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического регламента. В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала, **фактически** на пищеблоке столовой отсутствует помещение для хранения пищевых продуктов – продукты хранятся в горячем чеху в холодильнике и кухонном шкафу, так же нарушается поточность технологического процесса т.е. загрузка пищевых продуктов (сырья) осуществляется через горячий цех и через зону раздачи пищи, между обеденным залом имеется только одно окно, предназначенная для выдачи готовой продукции и приему использованной посуды, для мытья грязной столовой посуды имеется две раковины, расположенные углу горячего цеха, нет отдельной двери либо окна для подачи использованной посуды.
- Согласно раздела - минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. N 2 (далее СанПиН 1.2.3685-21); на пищеблоке столовой **отсутствуют**: моечные ванны (для мытья столовой посуды) в количестве 3-х ванн, имеется только две раковины; отсутствуют моечные ванны (для стеклянной посуды и столовых приборов) в количестве 2-х ванн; моечная для мытья кухонной посуды (с объёмом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом в количестве 2-х ванн.
- В нарушении п.2.4.11. СП 2.4.3648-20, регламентирующий, что на каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Бурятия
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в Иволгинском районе

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
в области санитарно-эпидемиологического благополучия**

от 28.01.2022 № 4

с Иволгинск
(место выдачи предписания)

Мною, Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в
Иволгинском районе, Главный Государственный санитарный врач по Иволгинскому и
Тарбагатайскому районам

(должность лица, составившего предписание)

Хандархаевым Николаем Анатольевичем _____

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании
решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от № 4-И-П от 14 января 2022 года
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

в период времени с 17 января 2022 г. по 28 января 2022 г. МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОШУРКОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» (МОУ "ОШУРКОВСКАЯ НОШ"), ОГРН: 1020300980435,
ИНН: 0308004960, по адресу: 671056, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ИВОЛГИНСКИЙ,
СЕЛО ОШУРКОВО, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 2,
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:**

- В нарушении п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28; (СП 2.4.3648-
20), регламентирующий, что вход в здания оборудуются тамбурами или воздушно-тепловыми
завесами, фактически вход в здание школы не оборудован тамбуром либо воздушно-тепловыми
завесами.

- в нарушении п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, регламентирующий, что стены и потолки помещений не
должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком,
должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и
дезинфицирующих средств, фактически в кабинете начальных классов №1, потолки в аварийном
состоянии, местами имеются провисание перекрытий, в кабинете начальных классов №2, потолки
в аварийном состоянии, стены с дефектами, имеются трещины,

общего образования, оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола, фактически в помещении школы имеется только один туалет.

- в нарушении п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, регламентирующий, что полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, фактически в коридоре школы полы с дефектами.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Муниципальному общеобразовательному учреждению ОШУРКОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», ОГРН: 1020300980435, ИНН: 0308004960, : 671056, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ИВОЛГИНСКИЙ, СЕЛО ОШУРКОВО, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 2.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Вход в здания оборудовать тамбурами или воздушно-тепловыми завесами, фактически вход в здание школы не оборудован тамбуром либо воздушно-тепловыми завесами.
2. В кабинете начальных классов №1, в кабинете начальных классов №2, провести ремонт потолков, устранить трещины и дефекты.
3. В кабинете начальных классов №1, в кабинете начальных классов №2, провести ремонт стен, устранить трещины и дефекты.
4. В учебном кабинете №2 на окне в стеклопакете устранить трещину.
5. Устранить нарушения требований п.2.4.6.1. СанПиН 2.1.3684-21 - на пищеблоке столовой оборудовать загрузочный цех, оборудовать помещение, предназначенные для доготовке полуфабрикатов, оборудовать холодный цех, оборудовать моечную для кухонной посуды, оборудовать кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием.
6. Устранить нарушения требований п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - на пищеблоке столовой оборудовать помещение для хранения пищевых продуктов
7. Устранить нарушения требований п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - обеспечить поточность технологического процесса работы пищеблока столовой, устранить встречные потоки готовой пищевой продукции и использованной столовой посуды.
8. Пищеблок столовой привести в соответствии по набору минимального перечня оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания СанПиН 1.2.3685-21 т.е. оборудовать моечные ванны (для мытья столовой посуды) в количестве 3-х ванн, оборудовать моечные ванны (для стеклянной посуды и столовых приборов) в количестве 2-х ванн; оборудовать моечную для мытья кухонной посуды (с объёмом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом в количестве 2-х ванн.
9. В помещении школы оборудовать туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола.
10. В коридоре школы провести ремонт полов, устранить дефекты.

